


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Ramsauer GmbH & Co. KG
Erzeugung von Dicht- und Klebstoffen
Alte Bundesstraße 147
5350 Strobl
Österreich

Besucher-/Paketanschrift:
Rotthauer Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Durchwahl (0209) 9242-242
E-Mail klimatechnik@hyg.de
Internet www.hyg.de
Ansprechpartner: Astrid Dassler

Unser Zeichen: W-391061-24-KS
Material-Nummer: 86 / 2024

Gelsenkirchen, den 06.08.2024

PRÜFZEUGNIS

Prüfung der mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit gemäß DIN EN ISO 846

Antragsteller: Ramsauer GmbH & Co. KG
Erzeugung von Dicht- und Klebstoffen
Alte Bundesstraße 147
5350 Strobl
Österreich

Prüfmaterial: 452 Sanitär Elast, weiße Dichtstoffplatten

Prüfmethode: DIN EN ISO 846 (11 / 2020)

Gültigkeitszeitraum: 08 / 2024 – 08 / 2029

Wie in unseren Prüfberichten W-390072-24-KS und W-390073-24-KS beschrieben, entspricht das auf dem Material „452 Sanitär Elast“ festgestellte Wachstum von Mikroorganismen gemäß DIN EN ISO 846 im Verfahren A der Wachstumsintensität 0 und im Verfahren C der Wachstumsintensität 1.

Das bedeutet, dass das Material „452 Sanitär Elast“ keine Nährstoffe für die Entwicklung von Schimmelpilzen und nur eine geringe Menge an Nährstoffen für die Entwicklung von Bakterien enthält. Somit erfüllt das oben genannte Material die Anforderungen hinsichtlich der mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit gemäß VDI 6022, Blatt 1 (01/2018) „Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen und Geräte“. Weitere Materialanforderungen nach VDI 6022, Blatt 1 müssen separat geprüft werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Thomas-Benjamin Seiler
Direktor des Hygiene-Instituts

Dieses Dokument ist digital freigegeben.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur vollständig und unverändert verwendet werden. Es gelten unsere AGB (www.hyg.de).

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356

Vorstand: Prof. Dr. Jürgen Kretschmann (Vorsitzender), Stadträtin Andrea Henze, Joachim Löchte, Dr. Frank Obenaus, Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschäftsführender Vorstand), Dr. Dirk Waider