



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

MINISTERIUM FÜR INDUSTRIE, ENERGIE UND TOURISMUS

LICOF: Offizielles Testlabor
R.D. 1614/1985 von 1 August
O.M. von 21 May 1991



AFITI
LICOF

Anstalt für Versuche und
Forschung über Feuer

Verein zur Förderung der Forschung und der Technologie der Sicherheit gegen Feuer

Technisches Gutachten

Labor des Feuerwiderstands



ANTRAGSTELLER:

RAMSAUER GmbH & Co KG

PRÜFUNG:

Bestimmung der **Feuerwiderstandsfähigkeit**.

- Prüfungsnorm: *EN 1366-4:2006+A1:2010*
- Probe: Lineare Fugendichtungen
 - Hersteller: RAMSAUER GmbH & Co KG
 - Referenz: "806 Brandschutz Kombi Schaum"